

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.



TRASMISSIONE A MEZZO PEC  
DSOV/AA/mz

Spett.le  
ASL TO3  
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione  
c.a. Direttore Dott. Filippo De Naro Papa  
c.a. Dott.ssa Enza Franca Pugliese  
[aslto3@cert.aslto3.piemonte.it](mailto:aslto3@cert.aslto3.piemonte.it)

Prot. **66839**  
del **01.07.2025**

e p.c.

Ill.mo Sindaco  
Comune di Exilles  
[comune.exilles@legalmail.it](mailto:comune.exilles@legalmail.it)

Spett.le ATO3 Torinese  
[ato3torinese@legalmailPA.it](mailto:ato3torinese@legalmailPA.it)

Oggetto: Riscontro a Vostri prott. n. 70375 del 25.06.2025 e n. 71003 del 26.06.2025 - Analisi acqua destinata al consumo umano - Provvedimenti e integrazione.

In riferimento alle Vostre comunicazioni citate in oggetto, relative alle analisi effettuate dal Laboratorio dell'ARPA su campioni di acqua destinata al consumo umano prelevati in data 23.06.2025 presso il punto di prelievo "Fontana Cels" nel Comune di Exilles (TO), che hanno evidenziato il NON rispetto delle caratteristiche previste dal D. Lgs 18/2023 e s.m.i. per la presenza di:

- Batteri Coliformi a 37°C (valore 7, UFC/100 ml) – Vs prot. 70375 del 25.06.2025
- Escherichia coli: valore 1, UFC/100 ml – Vs prot. 70375 del 25.06.2025
- Enterococchi intestinali: 2 UFC/100 ml – Vs Prot. 71003 del 26.06.2025

si comunica che in data 25/06/2025 abbiamo eseguito le verifiche del caso ed adottato gli interventi necessari a ripristinare la qualità dell'acqua.

Quanto rilevato in occasione del prelievo di cui al verbale n. 337/2025/DR è riconducibile ad un'avaria del debatterizzatore UV. Le azioni correttive attivate il 25/06/2025 sono consistite nell'attivare la disinfezione mediante Ipoclorito di Sodio.

In data 26/06/2025, dopo aver adottato gli interventi sopra menzionati, abbiamo eseguito il campionamento sul medesimo punto di prelievo "Fontana Cels" e le analisi hanno dato esito negativo, i parametri non conformi sono rientrati nei limiti di legge.

In allegato trasmettiamo copia dei referti delle analisi.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

Il Dirigente Distretto Sud-Ovest  
Geom. Andrea Altina

Allegati: RdP n. AC 395/2025